


PF 1000 Prestatie-/geluidsniveau matrix



Machine	PF 1000 (nieuw)	Meetapparatuur	Airflow LGA 501
Artikelnummer	5001110897	Filterweergave bij	ca. 375 m ³ /h
Voorfilter	G4	Datum	03.09.2020
Hoofdfilter	H14 (H-Klasse)		

Meting met G4- en H14 filters

Prestaties in %	Geluidsniveau (dB(A))	Luchtdebiet in m ³ /h	Kamergrootte met 5-voudige luchtverversing en 2,4 m plafondhoogte in m ²
30	42	78	7
40	49	143	12
50	54	224	19
60	59	298	25
70	64	343	29
80	66	421	35
90	68	498	42
100	70	515	43



Als er een 1 meter lange uitlaatslang is aangesloten, kan het volume met 2 dB(A) worden verminderd.